

CONTROLELIJST VEILIGHEID BIJ EVENEMENTEN

	INVENTARISATIE / INSPECTIE	score				TOELICHTING / EVALUATIE
		in orde	niet geheel in orde	niet in orde	n.v.t.	
1.	VERANTWOORDELIJKHEID					
1.	Alle partijen zijn aantoonbaar op hun resp. verantwoordelijkheid geweest.					
2.	VERGUNNING / TOESTEMMING					
1.	Het houden van evenementen staat in de gebruiksvergunning van de locatie.					
2.	Het houden van evenementen staat niet in de gebruiksvergunning van de locatie. Vergunning van de gemeente is vereist, aangevraagd en verkregen.					
3.	De gebouwbeheerder heeft toestemming gegeven.					
3.	CONTRACTEN					
1.	In de leveranciers- en deelnemers-overeenkomsten wordt gewezen op de veiligheidsaspecten.					
4.	VRIJHOUDEN TERREIN					
1.	Een plattegrond met veiligheidsvoorzieningen is aanwezig.					
2.	Het terrein wordt rondom vrijgehouden: minimale breedte 3,5 m. en hoogte 4 m.					
3.	Brandkranen en bluswaterwinplaatsen worden vrijgehouden voor blusvoertuigen.					
4.	Op het terrein worden beplanting, parkeerplaatsen, laad- en losplaatsen waar goederen en afvallen worden opgeslagen of gedeponerd, zodanig gesitueerd dat bij calamiteiten het oprijden en opstellen van redvoertuigen en andere hulpmiddelen niet wordt belemmerd of bemoeilijkt.					
5.	Hekwerken en afzettingen zijn gemakkelijk te verwijderen.					

CONTROLELIJST VEILIGHEID BIJ EVENEMENTEN

5.	NOODUITGANGEN / VLUCHTWEGEN					
1.	Er zijn voldoende nooduitgangen met een minimale uitgangsbreedte berekend op het maximum aantal bezoekers.					
2.	De afmetingen van nooduitgangen en vluchtwegen is minimaal 60 cm. breedte en minimaal 2 meter hoogte.					
3.	Vluchtwegen en nooduitgangen zijn vrij van obstakels.					
4.	Er is voldoende ruimte aan de buitenzijde van de (nood)uitgangen.					
5.	Een snelle ontruiming wordt niet belemmerd door rookvorming veroorzaakt door een rookapparaat.					
6.	STOFFERING EN VERSIERING					
1.	Versiering hangt op minimaal 2,50 meter boven de vloer.					
2.	De versiering is niet gemakkelijk ontvlambaar.					
3.	Gordijnen en andere verticale stoffering wordt 10 cm. van de vloer gehouden.					
4.	Gordijnen in of voor een ingang of (nood)uitgang zijn zodanig aangebracht dat deze met de deuren meedraaien en het openen van deuren niet belemmeren.					
5.	Horizontale versiering is onderspannen met metaaldraad op een onderlinge afstand van ten hoogste 35 cm. of onderspannen met metaaldraad in twee richtingen met een maaswijdte van ten hoogste 70 cm.					
5.	Ballonnen zijn of worden gevuld met een onbrandbaar gas.					
6.	Stoffering en versiering wordt vrijgehouden van warmte en hitte-afgeevende apparatuur.					

CONTROLELIJST VEILIGHEID BIJ EVENEMENTEN

7.	Vloerbedekking is zodanig aangebracht dat zij niet kan verschuiven, omkrullen of oprollen.					
8.	Vloerbedekking veroorzaakt geen gevaar voor uitglijden, struikelen of vallen.					
9.	Kabels en snoeren die op de vloer liggen zijn met goed hechtend kleefband zodanig vastgeplakt dat struikelen / of valgevaar wordt voorkomen.					
10.	Het impregneren met brandvertragende middelen is tenminste 24 uur voor de aanvang van het evenement gereed.					
7. OPSTELLINGSPLAN						
1.	Tussen de rijen met stoelen is een vrije loopruimte van ten minste 40 cm.					
2.	Stoelen zijn zodanig gekoppeld of aan de vloer bevestigd dat deze t.g.v. gedrang niet kunnen verschuiven of omvallen.					
3.	Een rij zitplaatsen die slechts aan één zijde te verlaten is heeft niet meer dan 8 zitplaatsen.					
4.	Een rij zitplaatsen die aan beide einden op een gangpad of een uitgang uitkomt bevat ten hoogste: <ul style="list-style-type: none"> - 16 zitplaatsen, als de vrije ruimte tussen de rijen < 45 cm is; - 32 zitplaatsen, als de vrije ruimte tussen de rijen > 45 cm is; - 50 zitplaatsen, als de vrije ruimte tussen de rijen > 45 cm is en er bovendien aan beide einden van de rijen een uitgang met een breedte van minimaal 1,10 meter aanwezig is. 					

CONTROLELIJST VEILIGHEID BIJ EVENEMENTEN

5.	De ruimte is zo ingericht dat minimaal: - 0,25 m ² vloeroppervlakte beschikbaar blijft voor iedere persoon waarvoor geen zitplaats is; - 0,30 m ² vloeroppervlakte beschikbaar blijft voor iedere persoon waarvoor een zitplaats aanwezig is die ten gevolge van gedrang <i>niet</i> kan verschuiven of omvallen; - 0,50 m ² vloeroppervlakte beschikbaar blijft voor iedere persoon waarvoor een zitplaats aanwezig is die ten gevolge van gedrang <i>wel</i> kan verschuiven of omvallen.					
6.	Indien de vrije vloeroppervlakte per persoon minder is dan 0,50 m ² zijn alle voorwerpen zo aangebracht dat zij ten gevolge van gedrang niet kunnen verschuiven of omvallen.					
8. PODIA / KRAMEN						
1.	Voor standbouw, podia e.d. zijn uitsluitend onbrandbare materialen gebruikt en / of hout, hardboard, triplex, multiplex, spaanplaat, etc. met een minimale dikte van 3,5 mm.					
9. AFVAL						
1.	Afval wordt verzameld in veilig opgestelde goed afsluitbare containers van moeilijk brandbaar materiaal.					
2.	Asbakken en / of papierbakken zijn van onbrandbaar materiaal vervaardigd.					
3.	Asbakken worden regelmatig geleegd in afsluitbare asverzamelaars van onbrandbaar materiaal.					
4.	Asverzamelaars worden geleegd in onbrandbare vaten met een afsluitbaar deksel.					
10. ELEKTRA						
1.	De aanleg van elektrische voorzieningen geschiedt door een vakbekwaam persoon.					
2.	Er worden uitsluitend goedgekeurde (CE-gemarkeerde) apparatuur en installaties toegepast.					

CONTROLELIJST VEILIGHEID BIJ EVENEMENTEN

11.	GASFLESSEN					
1.	Gasflessen staan vast (ook koolzuur !).					
12.	OPEN VUUR					
1.	Kaarsen worden op stabiele en onbrandbare standaards vastgezet.					
2.	Kaarsen worden bevestigd aan een wand of geplaatst op een ruime zittafel.					
3.	Boven plaatsen waar geflambeerd kan worden is geen versiering aanwezig.					
4.	Flamberen gebeurt uitsluitend door daarvoor opgeleide personen.					
13.	BHV / BRANDWACHT					
1.	Er zijn voldoende bedrijfshulpverleners / EHBO'ers aanwezig.					
2.	Er is een EHBO-post aanwezig.					
3.	Er zijn voldoende EHBO-middelen.					
4.	Er is een duidelijke bewegwijzering naar de EHBO-post.					
5.	Er zijn voldoende brandwachten aanwezig.					
14.	BIJZONDERE RISICO'S					
1.	Beschrijf hier de bijzondere risico's met de daarvoor getroffen maatregelen.					